

प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल भवन)/2021-2022
सेवा में,

दिनांक-दिसम्बर, 08 ,2021

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
एन0एस0 चिल्ड्रेन्स एकेडमी,
सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, न्यू कालोनी,
माधोपुर, गोरखपुर,
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता /रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग
के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में:-

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल दिनांक-03.12.2021

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध-07
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982
में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपया-70/-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बैंक रोड,
जनपद-गोरखपुर, में चालान संख्या-L-800070 दिनांक-08.12.2021 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति
रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 07-अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण
निम्नवत् है:-

- 1- चेंकिंग का दिनांक-08.12.2021
- 2- पूर्व चेंकिंग का दिनांक व चेंकिंग अधिकारी का नाम-08.12.2021, प्रभारी अग्निशमन केन्द्र
- 3- संस्थान का विवरण-स्कूल/भवन
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-07
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-07
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।


(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशरों के कार्यशीलता होने का प्रमाण-पत्र है।)

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0/सी0ओ0टू0-फायर एक्सटिंग्यूशर	04/4.5-कि0ग्रा0	07	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक
टेस्टिंग उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National building code and UP Building
Byelaws एवं Uttar pradesh fire prevention and fire safety Act/Rules-2005 में
निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वाछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित
मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का
उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।


S. Singh
N.S Children Academy
Senior Secondary School
New Colony Madhopur, G.P.




(डी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद गोरखपुर
(डी0 के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-गोरखपुर